

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES			
	PROTOCOLO	PLAN DE CONTINGENCIA EN SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA		
Levantamiento: Agosto de 2010	Aprobación: Octubre de 2010	Código: Pr-CE-TR-03	Página: 1 de 1	Versión: 01

PLAN DE CONTINGENCIA EN SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
1. OBJETIVO
<p>Definir una metodología clara de soporte en el momento de suspensión del suministro de agua.</p> <p>Establecer las políticas a seguir por los servicios en este evento.</p>
2. DESCRIPCION SOPORTE DE AGUA
<p>La ESE cuenta con una sede, una de servicios ambulatorios y administrativos.</p> <p>Cuenta con instalaciones hidráulicas independientes; en los servicios ambulatorios la ausencia de agua, no presenta mayor repercusión; las áreas afectadas en un corte prolongado de este servicio odontología.</p>
3. SOPORTE
<p>La ESE cuenta con dos tanques aéreos de reserva con una capacidad de 1500 litros que genera soporte en el momento del corte del fluido.</p> <p>Lo que garantiza un suministro de agua para 48 horas.</p> <p>Los cortes programados por el acueducto son referenciados por medio escrito; como la ESE cuenta con agua para 48 horas de suministro propio; si este corte va a ser superior a este periodo; se informa al personal para que haga uso adecuado del recurso y de tener pacientes se inicie tramite de referencia, al igual que la suspensión del servicio de odontología.</p>